



CERTIFIKAT

SC0912-16

**Jari RG 5 14, RG 50 100, RG 43 150 rullgaller
Jari RJ 100, RJ 80, RJ 75, rulljalusi**

Innehavare

Jari Safe AB, Box 121, 543 22 Tibro
Organisationsnummer: 556407-1487
Tel: 0504-125 90
E-post: info@jarisafe.se, Hemsida: www.jarisafe.se

Produkt

Inbrottskyddande elektromekaniskt rullgaller och rulljalusi upp till:
Bredd 2635 mm och Höjd 3750 mm.

Avsedd användning

Produkterna är avsedda som avskiljning, skydd mot skadegörelse och skydd mot inbrott.

Intyg

Produkterna uppfyller krav som inbrottskyddande rullgaller och rulljalusi enligt
EN 1627:2011 RC2 eller RC3.

Produkterna uppfyller även kraven i SPs certifieringsregler, SPCR 177, Certification rules for products regarding their burglary resistance.

Tillhörande handlingar

"Drift och underhållsanvisning för Jari safe rullgaller och rulljalusier", daterad 2016-10-07.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan enligt SPCR 177.
Kontrollavtal: 201-16-0400, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Egenskaper
Löpande tillverkningsnummer och datum
Kontrollorgan

Jarisafe AB*
Tibro
SP Certifiering
t.ex RG 5 14*
SC0912-16
EN 1627:2011 RC2 eller RC3
Nr och datum
SP

* Varaktig märkning på produkten och synlig efter montering





CERTIFIKAT

SC0912-16

Giltighetstid

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2022-04-04.

Övrigt

Tillhörande handlingar skall medfölja varje levererad produkt. Produkten är godkänd för både nischmontage och väggmontage.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Per Adolfsson

Nima Azarmehr

